



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0868/19

Datum Date	4.9.2019.	Omot spisa File number	8/238/19.LAB
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o. o, Obrezija 5 1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Zaštitna sklopka oznake EFI-2 i EFI-4, 230/400 V, 50 Hz, nazivne struje 16, 25, 40, 63, 80 A, nazivne struje greške 0.03, 0.1, 0.3 i 0.5 A, tip A i AC		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o. o, Obrezija 5 1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013; IEC 61008-2-1/1990		
Prema Izveštaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0868/19 od 4.9.2019.		
Zaključak Conclusion	Zaštitna sklopka oznake EFI-2 i EFI-4, 230/400 V, 50 Hz, nazivne struje 16, 25, 40, 63, 80 A, nazivne struje greške 0.03, 0.1, 0.3 i 0.5 A, tip A i AC zadovoljava navedene norme.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Prethodno izdana potvrda NC-0756/16 prestaje važiti.		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.	The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.		

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager



INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU d.d.
Zagreb

3

dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.