



INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU
ENERGY
INSTITUTE

Sektor za elektrotehniku
Zavod za visoki napon i mjerenja

Electrical Division
High Voltage and Measurements Department

POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0894/20

Datum Date	10.6.2020.	Omot spisa File number	8/167/20.LAB
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Visokonaponski rastalni ulošci tipa VV Thermo, nazivnog napona i struje 12 kV 10 A - 160 A, 24 kV 10 A - 100 A i 17,5 kV 10 A - 100 A		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake Slovenija		
Način ispitivanja Test method	IEC 60282-1:2009/AMD1:2014; HRN EN 60282-1:2009		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0894/20 od 10.6.2020.		
Zaključak Conclusion	Visokonaponski rastalni ulošci tipa VV Thermo, 12 kV 10 A - 160 A, 24 kV 10 A - 100 A i 17,5 kV 10 A - 100 A zadovoljavaju navedene norme.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Prethodno izdana potvrda NC-0792/17 IE-Zagreb prestaje važiti.		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.		The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.	

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager

Uk.

dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.

